

独立行政法人国立高等専門学校機構 苫小牧工業高等専門学校				
事務部長	総務課長	補 佐	係 長	担 当
				

質 疑 回 答 書

工 事 名: 苫小牧工業高専情報エレクトロニクス棟(仮称)新営工事

閲覧日時・場所: 苫小牧高専 ホームページ 令和8年1月16日(金)～1月21日(水) 8時30分から17時00分まで

番号	図面 番号	質疑事項	回 答
1	数量書	A-3、A-6、A-9、A-11、A-16、A-17、S-16、S-17 3階 講義室1、4階 講義室2、の仕上について A-3(仕上表)、A-6(平面図)、A-16、A-17(平面詳細 図)ではOAフロアとなっていて、構造図S-16、S-17でも FL-100となっていますが、A-9及びA-11(矩計図)では 床が下がっていません。 また、内訳書の数量はOAフロアを見込まず、ビニル床タ イル t2 のみの数量と思われます。 講義室1、講義室2をOAフロアとしますか。 その場合はビニル床タイル t2 は貼れませんので帯電 防止ビニル床タイル t4 としてよろしいですか。	3F講義室1と4F講義室2は、OAフロアとしない。 よって、 A- 3図:仕上表の3・4FのOA欄の○印削除、 A- 6図:3・4F平面図の「(OAフロアH=100)」文字削 除、 A-16図:「(OAフロアH=100)」文字削除、 A-17図:「(OAフロアH=100)」文字削除、 S-16図:3F床伏図の斜線ハッチ削除、 S-17図:4F床伏図の斜線ハッチ削除、 とする。
2	数量書	内訳書(17)の10行目にOAフロア(帯電防止ビニル床シート t2共) 13.1㎡とありますが、場所はサーバー室でしょう か。仕上表には帯電防止ビニル床シートt2とありますが、 OAフロアの欄に印がありません。OAフロアを見込みま すか。 OAフロアとする場合、ビニル床シートt2は貼れませんので、 帯電防止ビニル床タイルt4としてよろしいでしょうか	場所はサーバー室となる。 サーバー室は、OAフロアは見込まない。
3	数量書	ビニル床シート t2 溶接工法(エポキシ接着)の範囲は男女 WC・多目的WC・SK等の水周りと考えてよろしいでしょ うか。 その場合の1～4階廊下とWCの境目は壁の カー珪酸 カルシウム板 t6 を張るラインからと考えてよろしいでしょ うか。	宜しい。
4	数量書	男子WCに汚垂石が記載されていますが 数量表にありません。見込むものとしますか。	見込むものとする。