

独立行政法人国立高等専門学校機構 苫小牧工業高等専門学校				
事務部長	総務課長	補 佐	係 長	担 当
				 

質 疑 回 答 書

工 事 名： 苫小牧工業高専情報エレクトロニクス棟(仮称)新営電気設備工事

閲覧日時・場所： 苫小牧高専
ホームページ、電子入札システム
令和8年1月22日(木)～1月26日(月) 8時30分から17時00分まで

番号	図面 番号	質疑事項	回 答
1	E-25	内訳5の中継器盤 R-1-2 は仕様がありませんが盤のみと考えて宜しいでしょうか。もしくは中継器を含めると考えると良いのでしょうか。中継器の種類と個数がわからないのですが、こちらで図面を参考に算定してよろしいですか？	R-1-2は中継器込みとする。情報エレクトロニクス棟の中継器盤となるため、図面を参考に算定すること。
2	E-25	内訳8のインターフェイス盤ですが、GR型受信機にインターフェイス盤は付きません。どのように考えたら宜しいでしょうか。	インターフェイス盤の設置は現状の受信機盤の箱体を再使用する。GR型受信機は現状の受信機盤とは別の場所に設置する。 箱体再使用の際は扉のみ更新する。
3	E-25	図面番号E-25の中継器盤仕様について記載がありますが内訳表にありません。別途と考えるべきでしょうか。	R-1-1のことを指しているのであれば、内訳書8のインターフェイス盤が中継器盤となる。
4	-	既存棟とのつながりからメーカーを統一しないと考えると考えます。既存棟での火報設備のメーカーをお教え願います。	受信機は能美防災(株)。他棟では能美防災(株)以外のメーカーが入っている場所もある。